

ارورها و خطاهای کولر گازی اسپلت گری مدل اینورتر

| شرح خطا | کد خطا |
|-----------------------------------|--------|
| محافظ فشار زیاد سیستم | E1 |
| محافظ ضد یخزدگی | E2 |
| دمای زیاد لوله رفت کمپرسور | E4 |
| محافظ جریان زیاد | E5 |
| خطای کابل ارتباطی | E6 |
| محافظ دمای زیاد مقاومت | E8 |
| عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی | H6 |
| خطای سنسور محیطی یونیت داخلی | F1 |
| خطای سنسور اوپراتور یا سنسور پایپ | F2 |
| خطای سنسور محیطی یونیت خارجی | F3 |
| خطای سنسور کندانسور | F4 |
| خطای سنسور لوله رفت کمپرسور | F5 |
| خطای اورلود و کاهش فرکانس | F6 |
| خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها | U5 |
| یخ زدایی | HI |
| اورلود محافظ کمپرسور | H3 |
| نرمال نبودن سیستم | H4 |
| محافظ IPM | H5 |
| محافظ PFC | HC |
| خطای جریان فاز برای کمپرسور | U1 |

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666