

SERVICE BULLETIN

Air Conditioners Department

Subject	Regulations for Inverter installation in dusty area	الزامات مربوط به نصب و سرویس دهی دستگاههای اینورتر در مناطق پر گردو خاک	موضوع
Model	HI-09HVL/ HI-12HVL/ HI-18HVL/ HI-24HVL	HI-09HVL/ HI-12HVL/ HI-18HVL/ HI-24HVL	مدل
Issue Date	2012-09-14	۹۱/۷/۲۳	تاریخ ابلاغ
Number	912	۹۱۲	شماره

قابل توجه همکاران گرامی که در شهرهای پر گرد و خاک مانند زاهدان و کرمان فعالیت می نمایند:

با توجه به اینکه وجود گرد و خاک بر روی مبدل های حرارتی دستگاهها باعث بالا رفتن دمای کارکرد و کاهش راندمان و در نهایت آسیب جدی به دستگاههای اینورتر می گردد ، لازم است ضمن در نظر گرفتن جهت غالب وزش باد و تجمع گردو خاک برای نصب واحد بیرونی ، در طول فصولی که کولرها مورد استفاده قرار می گیرند ، سرویس دوره ایی به منظور شستشوی واحد داخلی و خارجی ، حداقل یک بار در ماه انجام شود. همچنین لازم است در ابتدای شروع فصل گرم ، قبل از اولین استارت ، سرویس شستشو بر روی دستگاه انجام پذیرد.

بدیهیست در صورت عدم رعایت نکات فوق ، رفع آسیب وارد شده به دستگاه از شمول گارانتی خارج خواهد بود.

با تشکر